

I SENTRAL				KABELTYPE	KABEL NR.	ADRESSE	LAST kw		
STIGERE SAMLESK.	SIKRINGSKURS	KOMPONENTER I HOVEDSTRØM	R.KL.						
230V IT									
	-QP01	10A I _Δ	2	På-0-Auto	PFSP2x1,5/15	Fotocelle	-KW01	Fotocelle	.
	-QP02	16A I _Δ	3		PFSP3x25/10		-KW02	Lysmaster gravplass	0.9
	-QP03	16A I _Δ	3		PFSP3x6/6		-KW03	Tineskap 434.01	4.5
	-QP04	16A I _Δ	3		PFSP3x6/6		-KW04	Tineskap 434.02	4.5
	-QP05	16A I _Δ	3		PFSP3x6/6		-KW05	Tineskap 434.03	4.5
	-QP06	16A I _Δ	3		PFSP3x6/6		-KW06	Tineskap 434.04	4.5
	-QP07	16A I _Δ	3		PFSP3x6/6		-KW07	Tineskap 434.05	4.5
	-QP08	10A I _Δ	2		PFSP2x1,5/15		-KW08	Lamper monteret i tak på tekniske stasjoner	0.09
	-QP09	16A I _Δ	3		PFSP3x25/10		-KW09	Lysmaster parkering 1 og 2, deponi	1.26
	-QP10	10A I _Δ	3		PFSP3x1,5/1,5		-KW10	Vannpumpe fontene	.
	-QP11	10A I _Δ	3		PFSP3x1,5/1,5		-KW11	Lysgiver for fiberoptisk belysning	.