


Styrestrøm.



Forklaring

Q1 hovedlyset 18 master

Q2 arbeidslys

S1 bryter på anleggsplass.

Når fotocelle, timer eller lignende slår på hovedlysene (Q1), slår Q1 også inn de to mastene som brukes som arbeidslys (kontakten Q1 som ligger på styrestrømmen til Q2) (denne kan selvsagt fjernes dersom det ikke er ønskelig)